

令和5年度 岩手中部浄水場 有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）水質検査結果

目標値 50ng/L以下

調査地点		採水日	検査結果
1	入畑ダム（岩手中部浄水場）	令和6年1月29日	5ng/L未満