

令和6年度 大迫エリア 有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）水質検査結果

目標値 50ng/L以下

調査地点		採水日	検査結果
1	稗貫川（稗貫川取水口）	令和6年6月25日	5ng/L未満
2	小又川（小又川取水口）	令和6年6月25日	5ng/L未満
3	上沢湧水（旭ノ又浄水場）	令和6年6月25日	5ng/L未満
4	豎沢湧水（豎沢湧水取水口）	令和6年6月25日	5ng/L未満
5	沢崎湧水（沢崎浄水場）	令和6年6月25日	5ng/L未満
6	大洞湧水（小又浄水場）	令和6年6月25日	5ng/L未満
7	五右衛門川（五右衛門川取水口）	令和6年6月25日	5ng/L未満
8	小呂別川（小呂別取水口）	令和6年6月25日	5ng/L未満
9	笠詰湧水（岳浄水場）	令和6年6月25日	5ng/L未満