

令和7年3月7日

各位

岩手中部水道企業団
企業長 北上市長 八重樫 浩 文
(公印省略)

設計図書閲覧者からの質問事項に対する回答

3月18日入札の案件について質問がありましたので回答いたします。

記

件名 浄水処理薬品 (1kg 当たり単価契約) ②水道用ポリ塩化アルミニウム
(高塩基度) タンクローリー車 (10t) (第10号)

質問

納入状況の確認です。

納入場所：北上川浄水場（上水）の備考欄に【R7 新規】となっております。

従来の北上川浄水場（工水）と同じ場所に設置している受口なのか、又は別の場所に新規で設置されたのかをご確認願います。

大型ローリー車からホース受口までの距離も合わせてご教示いただけますようお願い致します。

回答

受口は、従来の北上川浄水場（工水）と同じ場所です。

大型ローリー車からホース受口までの距離は、概ね、5m程度です。

以上